SAFRAN
Herakles

Etablissement Centre de Recherches du Bouchet
9, rue Lavoisier
91710 Vert-le-Petit -France
Tél. : + 33 (0)1 64 99 14 51
Fax : + 33 (0)1 64 99 14 14

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 24 septembre 2013

N° 18140-13

MATERIAU PRESENTE PAR : CLARIANT Masterbatches (Italia) S.P.A
Via Lainate, 26
20010 POGLIANO MILANESE (MI)
ITALIE

REFERENCE COMMERCIALE : CESA flam 41089

DESCRIPTION SOMMAIRE : Plaque plane, lisse et rigide constituée de copolymère de polypropylène (PP) ignifugé avec CESA flam 41089.
Masse volumique : 1,1 g/cm^3 (selon le demandeur)
Epaisseur : 3 mm
Coloris présenté : divers

NATURE DES ESSAIS : Essai par rayonnement et essais complémentaires pour matériaux thermofusibles.

CLASSEMENT : **M2**

*** Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE**

DURABILITE DU CLASSEMENT: **non limitée a priori**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° : 18140-13 du 24 septembre 2013
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le **24 septembre 2013**

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Hélène BARBIER

Responsable de l'essai
C. BECK

Nota : sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé

Ces essais ont été réalisés dans un laboratoire dont les systèmes de management de la qualité et de l'environnement sont certifiés AFAQ ISO 9001 et ISO 14001